




А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела – главный энергетик


А.Ю. Мыльников

« _____ » _____ 2022 г

АКТ №2
проверки работоспособности светильника

Комиссия в составе:

Председателя комиссии	заместитель главного энергетика по электрооборудованию – начальник группы	Е.З. Ахметов
Членов комиссии	энергетик ТЭСЦ №6 ведущий инженер-электрик ОГЭ ведущий инженер-электрик ОГЭ	А.В. Кориков А.Ю. Мазитов А.А. Рожко

составила и подписала настоящий Акт проверки работоспособности светодиодного светильника с целью определения надежности его работы и возможности применения на АО «ЧТПЗ».

Данные светильника

Марка/тип светильника – ZPOSVET NM.440.Д

Производитель – ООО «Завод Промышленного Оборудования», г. Челябинск

Место установки – наружная стена над восточными воротами пролета 10 ТЭСЦ №6

Дата установки – 20.07.2021

Количество – 1


Мощность – 440 Вт

Высота установки – 8 м

Комиссией установлено, что за время эксплуатации замечаний и отказов в работе не выявлено, светильник зарекомендовал себя в качестве надежного.

Выводы комиссии: рекомендовать применение светильника ZPOSVET NM.440.Д для установки в производственных помещениях структурных подразделений АО «ЧТПЗ»

Заместитель главного энергетика по электрооборудованию – начальник группы  Е.З. Ахметов

Энергетик ТЭСЦ №6  А.В. Кориков

Ведущий инженер-электрик ОГЭ  А.Ю. Мазитов

Ведущий инженер-электрик ОГЭ  А.А. Рожко